



**EG-Baumusterprüfbescheinigung
EC type-examination certificate
Attestation d'examen CE de type**

Bescheinigungs-Nr.: 08/208/AP 003/E12

Benannte Stelle: TÜV CERT-Zertifizierungsstelle der
TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG
Kenn-Nr. 0032

Bescheinigungsinhaber: P+S Polyurethan-Elastomere GmbH & Co. KG
Thüringer Straße 4
D – 49356 Diepholz

Antragsdatum: 08.01.2002

Hersteller: siehe Bescheinigungsinhaber

Produkt, Typ: Aufsetzpuffer mit nichtlinearer Kennlinie
Typ E12, Ausführung C

Prüflaboratorium: Prüflabor Sicherheit technischer Systeme

Datum und Nummer des
Prüfberichtes: 02 YMA144029b vom 05.07.2002

EG-Richtlinie: Aufzugsrichtlinie 95/16/EG

Prüfergebnis: Das Sicherheitsbauteil erfüllt für den im Anhang Seite 1
zu dieser EG-Baumusterprüfbescheinigung angegebenen
Anwendungsbereich die grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der Richtlinie

Ausstellungsdatum: 08.07.2002

TÜV CERT-Zertifizierungsstelle
für Maschinen, Aufzugs- und Fördertechnik
der TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG

Der Leiter

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rosin', written over a horizontal line.

(Rosin)



TÜV NORD CERT

DAR-Reg.-Nr.: ZLS-ZE-136/97
Kenn-Nr. der benannten Stelle: 0032



Anhang zur EG Baumusterprüfbescheinigung Nr. 08/208/AP 003/E12 vom 08.07.2002

1. Erforderliche Angaben

- 1.1 Aufsetzpuffer Ausführung A und C
 1.2 Anwendungsbereich: Einsatz bei Aufzügen nach EN 81-1/2
 1.3 Zulässige Massen in Abhängigkeit von der Nenngeschwindigkeit
 Auftreffgeschwindigkeit = 1,15 x maximale Nenngeschwindigkeit

max. Nenngeschwindigkeit	1,0 m/s	0,7 m/s	0,63 m/s	0,40 m/s
max. Masse	3000 kg	4075 kg	4489 kg	5300 kg
min. Masse	310 kg	233 kg	190 kg	190 kg

- 1.4 Umgebungsbedingungen laut Herstellerangaben
 1.4.1 Temperaturbereich: -35°C bis +80°C, Dauereinsatz bis +50°C
 1.4.2 Feuchtigkeit: max. 70% rel. Luftfeuchte bei Raumtemperatur, dauerhaften Wasserkontakt vermeiden
 1.4.3 Puffer dürfen nicht mit Säuren oder Laugen (Reinigungsmittel) in Berührung kommen. Die Beständigkeitsliste des Herstellers ist zu beachten.

2. Hinweis

Die EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehörigen Anhang verwendet werden.

3. Erkennungsmerkmale des Aufsetzpuffers (informativ)

- äußere Abmaße des Aufsetzpuffers: Ø 140 mm x 110 mm
- Grundplatte aus Metall
- zur Identifizierung des zugelassenen Baumusters erforderliche Angaben auf dem Sicherheitsbauteil: AP 003/E12

Dieser Anhang ersetzt den Anhang vom 08.07.02. Ergänzend wurde in 1.1 Gruppe A.

Alle weiteren Angaben sind unverändert.

Datum und Nummer des Prüfberichts: 03 YMA 550069e vom 15.07.03

TÜV CERT-Zertifizierungsstelle
 für Aufzugs- und Fördertechnik
 der TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG

Der Leiter

(Rosin)

Kenn-Nr. der benannten Stelle: 0032

TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG
 Rechtsnachfolger der benannten Stelle des
 TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.